


ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
FCP	แผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM CONTROL PANEL)
FATB	กล่องปลายทางสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM TERMINAL BOX)
ANN	แผงแสดงตำแหน่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD)
⊙	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดอัตโนมัติชนิดควัน (SMOKE DETECTOR)
H	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดอัตโนมัติชนิดความร้อน (HEAT DETECTOR)
M	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดมือดึง (MANUAL PULL STATION WITH TELEPHONE JACK)
B	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้สัญญาณเสียงแสงให้ทราบทั่วถึง (ALARM BELL WITH (FLASHING) LIGHT UNIT)
Ω	ความต้านทานปลายสาย (END OF LINE RESISTANCE)
∇ <sub>F</sub>	สถานีโทรศัพท์สำหรับใช้งานเดินแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE TELEPHONE JACK)
H <sub>F</sub>	อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดอัตโนมัติชนิดความร้อนแบบคงที่ (HEAT DETECTOR FIX TEMP)
⊙	อุปกรณ์แสดงสถานะระยะไกล (REMOTE LAMP STATUS)

## แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และป้ายทางออกฉุกเฉิน ชั้น 5

SCALE

1:100



## แปลนพื้นชั้น 5th

SCALE

1:100

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em;">26</span>  <span style="font-size: 2em;">32</span>  <span style="font-size: 2em;">E</span> </div>	<p style="text-align: center;"><b>กรมสรรพสามิต</b></p> <p style="text-align: center;">ส่วนมาตรฐานการออกแบบ กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค</p>	<p>แบบแสดง</p> <p>แปลนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และป้ายทางออกฉุกเฉิน ชั้น 5</p>	<p>แบบแสดง</p> <p>60-001-1793</p>	<p>เขียนแบบ นายชัยณรงค์ พงศ์ศรี</p> <p>เขียนแบบ นางสาวปิยะมาศ ลิ้มปิติพิทักษ์พงศ์</p> <p>เขียนแบบ นายธวัชชัย หวังวรรณกลาง</p> <p>เขียนแบบ นายพิศาล สิงห์พันธ์</p>	<p>วิศวกร นายชัยยศ พินิจจิตรสมุทร สย. 6856</p> <p>วิศวกร นายสุเวช พงษาพันธ์ กย. 12509 วิศวกรโยธาชำนาญการ</p> <p>ตรวจ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ</p> <p>เห็นชอบ (แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค</p>
	<p style="text-align: center;">โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น</p>	<p>มาตราส่วน 1:100</p> <p>กฎหมาย 2560</p>	<p>มาตราส่วน 1:100</p> <p>กฎหมาย 2560</p>	<p>มาตราส่วน 1:100</p> <p>กฎหมาย 2560</p>	